ERT - Simulacro / ERT - Drill: Run on 12/04/2023

This document was created in MY Compliance Management on 14/04/2023 02:00:40

FIRST QUANTUM MINERALS LTD
Cobre Panamá

Audit Details

Audit name:	ERT - Simulacro / ERT - Drill
Audit date:	12/04/2023
Auditor:	David Pinto
Audit details:	Simulacro en áreas de trabajo / Work Area Drill
Overall Outcome:	Completed
Emergencia / Emergency	Incendio o explosion / Fire or explosion
Breve descripción del evento / Brief Event Description	11 de abril de 2023. Simulacro de Fuego en PM BAY 12, Preventive Maintenance, Mining Fleet Maintenance April 11, 2023. Fire Drill at PM BAY 12, Preventive Maintenance, Mining Fleet Maintenance
Especificar ubicación / Specify Location	PM Bay 12
Hora de inicio / Starting Time	14:57
Hora de finalización / Ending Time	16:22
Departamento / Department	Mine MNT - PMBay Service

Notes

11 de abril 2023, Simulacro de Fuego Oficina de PMBAy 12

COMENTARIOS ADICIONALES

El simulacro de incendio en el área de filtros de PM Bay, se realizó con buena participación de los colaboradores, personal de respuesta de emergencia y personal de clínica.

Se mantuvo la calma y las coordinaciones fueron muy acertadas por parte del actuando Foreman Bebito Rodríguez, quien no tenía conocimiento del simulacro.

El colaborador tomó la autoridad de comunicar el evento a centro de control.

La intervención del equipo de respuesta de emergencia fue a tiempo. El feedback obtenido fue bien recibido por los colaboradores.

El plan de emergencia de PM bay **, MNT - PMB - POE -018 – A1 ERP PM Bay** , cuenta con los mapas correspondientes de ubicación de las áreas y los accesos a las mismas. También se puede encontrar en Compartir punto.

Los colaboradores tomaron de muy buena manera este aprendizaje y emitieron sugerencias tales como:

- Cambio de ubicación de punto de encuentro por exitir un poste de alumbrado demasiado cerca.
- Mantener siempre la vía de acceso libre por el área de Kaltire.
- Luz estroboscópica de alerta se pudo divisar desde varios puntos lejanos del área.

El feedback recibido por personal de respuesta de emergencia fue:

- Se disminuyó que una alarma no limite en el área de confiabilidad.
- Mantener llave para desactivar alarma sonora.
- Despejar área de luz estroboscópica dentro de la zona de filtros.

Response Summary

Section	Completed	Not completed
Audit	1	0

Audit Criteria

#	Criteria	Details	Response
1	Completed Drill	Responsible will determine the drill	Completed

Signatures

Capacity: supervisor

Name: David Pinto

Documents

punto de reunion.jpg

Inspeccion de areas.jpg

DOC - Evaluation Form PM Bay Incendio 11042023 Fuego.doc